



notifizierte Prüfstelle **CE 1213**  
SKZ - TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg

## BESCHEINIGUNG Nr. 94511/10-6

Hiermit wird bestätigt, dass die blasgeformten Tanks aus Polyethylen des Fabrikates

**Behälter, 1000 l, mit integrierter Auffangwanne aus Lupolen 4261 AG UV**

des Herstellers

### Dehoust GmbH

Gutenbergstraße 5-7  
69181 Leimen

nach den Ergebnissen des Prüfzeugnis Nr. 43779/00 und Gutachten Nr. 94511/10-6 des akkreditierten Prüflabors des

### Süddeutschen Kunststoff-Zentrums und der SKZ - TeConA GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg

den Bestimmungen der Anforderungsnorm an ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen

### DIN EN 13341 : 2009

entspricht.

Es wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

#### Prüfung der Werkstoffeigenschaften


(Dichte, Schmelzindex, Zugfestigkeit, Ölbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit)

#### Bauteileigenschaften

(Tank-Füllvolumen, Tank-Masse, Tank-Wanddicke, Schlagfestigkeit,  
Verformung und Dehnung, Druckfestigkeit, Dichtheit)

Das Produkt erfüllt die Anforderungen zur Kennzeichnung der ortsfesten Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselkraftstoffen in Gebäuden mit dem CE-Zeichen auf Basis der durchgeführten Erstprüfung. Die Bescheinigung bestätigt die Normkonformität des im o. g. Prüfbericht geprüften Produkts.

Würzburg, 1. Februar 2011

i. V. 

Zertifizierungsstelle