



notifizierte Prüfstelle **CE 1213**
SKZ - TeConA GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg

BESCHEINIGUNG Nr. 94511/10-5

Hiermit wird bestätigt, dass die blasgeformten Tanks aus Polyethylen des Fabrikates

Behälter, 720 l, mit integrierter Auffangwanne aus Lupolen 4261 AG UV

des Herstellers

Dehoust GmbH

Gutenbergstraße 5-7
69181 Leimen

nach den Ergebnissen des Prüfberichts Nr. 43780/00 und Gutachten Nr. 94511/10-5 des akkreditierten Prüflabors der

Süddeutschen Kunststoff-Zentrums und der SKZ - TeConA GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg

den Bestimmungen der Anforderungsnorm an ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselmotorkraftstoffen

DIN EN 13341 : 2009

entspricht.

Es wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

Prüfung der Werkstoffeigenschaften

(Dichte, Schmelzindex, Zugfestigkeit, Ölbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit)

Bauteileigenschaften

**(Tank-Füllvolumen, Tank-Masse, Tank-Wanddicke, Schlagfestigkeit,
Verformung und Dehnung, Druckfestigkeit, Dichtheit)**

Das Produkt erfüllt die Anforderungen zur Kennzeichnung der ortsfesten Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen und Dieselmotorkraftstoffen in Gebäuden mit dem CE-Zeichen auf Basis der durchgeführten Erstprüfung. Die Bescheinigung bestätigt die Normkonformität des im o. g. Prüfbericht geprüften Produkts.

Würzburg, 1. Februar 2011

i. V. 
Zertifizierungsstelle